

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

### Certificate of sanitary conformity


Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé  
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

<b>Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner :</b>  <b>BARTLETT Tank Liners</b> <b>P.O. Box 49</b> <b>Wendouree, Victoria 3355</b> <b>AUSTRALIE</b>	<b>Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product :</b>  <b>Industratex® 650</b> <b>Industratex® 420</b> <b>Bartliner IXT</b> <b>Bartliner IST</b>
--	--

<b>Type de produit fini / Type of finished product :</b>		
<input type="checkbox"/> tube / pipe	<input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring...	<input type="checkbox"/> revêtement / coating
<input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product	<input type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings	<input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories component
<input checked="" type="checkbox"/> autre / other : membrane d'étanchéité / tank liner		
<b>Nature du matériau / Type of material :</b>		
<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl <b>PVC</b>	<input type="checkbox"/> polybutylène <b>PB</b>	<input type="checkbox"/> ethylene-propylène <b>EPDM</b>
<input type="checkbox"/> PVC surchloré <b>PVC-C</b>	<input type="checkbox"/> polyamide <b>PA</b>	<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile <b>NBR</b>
<input type="checkbox"/> polyéthylène <b>PE</b>	<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène <b>PTFE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> autre / other : PVC renforcé / Reinforced PVC
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé <b>PEX</b>	<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène <b>ABS</b>	
<input type="checkbox"/> polypropylène <b>PP</b>	<input type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin	
<b>Commentaires / Comments :</b> Renouvellement / renewal 11 MAT LY 128		
<b>Couleur du matériau / material color :</b> verte / green		
<b>N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :</b>		<b>17 MAT LY 232</b>

<b>Formulation chimique / Chemical formulation :</b> Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives Checked by the laboratory and conform to the positive lists
---

<b>Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :</b>
Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 30 cm <sup>2</sup> /L
Date des essais / Tests date : du 08 Septembre au 28 Novembre 2017 / from September 8 to November 28, 2017
Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.
Comments : The migration test carried out according to the standards XPP-41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999.

<b>Attestation délivrée par / Certificate issued by :</b>	Christelle AUTUGELLE - Signature : Responsable MCDE CARSO - L.S.E.H.L.
A la date du / Date of issue : 28 Novembre 2017	
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 28 Novembre 2022	
<b>Commentaires / Comments :</b>	